

Baignade : **DROME DE PIEGROS A BLACONS**

Commune : MIRABEL-ET-BLACONS

prélevé le : 01/08/2022

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi  
Température de l'eau

### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
1,0	m
27,8	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux

### Résultats

valeur	unité
126	n/(100mL)
161	n/(100mL)

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660

### Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de qualité moyenne

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2018 à 2021) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**